



換水清掃 週間作業報告書

日付 (2025年)	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月8日	2月9日
	月	火	水	木	金	土	日
作業責任者	下川	松原	松原	松原	下川	藤元	山田
作業開始時間	23:30	23:30	23:30	23:30	23:30	23:30	23:25
湯抜き 開始時間	0:10	23:35	23:35	23:35	23:35	23:40	23:35
ヘアークャッチャー清掃	下川	松原	松原	松原	下川	藤元	山田
浴槽内側清掃 (高圧洗浄・ブラッシング・底石磨き等)	下川 #上	松原	松原	松原	下川 原田	藤元	山田
湯抜き 完了時間	4:15	4:10	4:10	4:10	4:05	4:10	4:10
残留塩素濃度測定 (基準値: 0.4mg/L~)	4:45	4:20	4:20	4:20	4:35	4:20	4:20
	1F 0.7 mg/L 2F 0.7 mg/L	1F 1.0 mg/L 2F 1.4 mg/L	1F 1.0 mg/L 2F 1.2 mg/L	1F 1.0 mg/L 2F 1.0 mg/L	1F 0.7 mg/L 2F 1.2 mg/L	1F 1.5 mg/L 2F 1.3 mg/L	1F 1.0 mg/L 2F 1.0 mg/L
終了時間	5:00	5:00	5:00	5:00	5:00	5:00	5:00
作業完了 (責任者 印)							